В ноябре 2018 года прокуратурой района проведена проверка законодательства в области здравоохранения. Проверкой выявлены нарушения в ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ», 16 ФАПах и 2 амбулаториях, расположенных на территории района. Так, все ФАП и амбулатории не оборудованы системой централизованного водоснабжения или водопроводом от местных источников, отсутствует горячее водоснабжение, что нарушает требования СанПиН. Кроме того, в фельдшерско-акушерских пунктах имеются дефекты поверхности стен, полов и потолков. При проведении проверки в ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» было установлено, что в поликлинике на 1 этаже, возле кабинета стоматологии на стене справа от входа имеется нарушение целостности санитарного покрытия. Аналогичные нарушения выявлены в палате № 2 хирургического отделения, и в палате № 1. Также, в палатах № 1 и № 2 хирургического отделения имеются потеки на потолке. Кроме того, во всех палатах детского отделения на стенах имеется нарушение целостности краски.В нарушение требований законодательства в ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ», незамедлительно не проводится устранение текущих дефектов отделки помещений (ликвидация протечки на потолках, заделка трещин, дефектов напольных покрытий).